Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1879

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Julio 16 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: GAS NATURAL
BARRIO: LAS BRISAS
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
UBICACION : Calle 3 sur por Cra 6
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendientes altas y topografía irregular, con vías peatonales y angostas; por lo cual daría problemas al querer realizar instalaciones de redes de distribución para el suministro del servicio de GAS NATURAL.

Terreno con capa superficial orgánica donde se observa arrastre de material provocando deslizamientos de este.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar canalización superficial de aguas lluvias.

No dar servicio de GAS a las viviendas que se encuentran sobre las vías peatonales.

Original Firmado por: José Fidel Torres Sáa DIRECTOR

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Julio 16/96
BARRIO Los Brisas
LOCALIDAD San Cristobal
LOCALIZACION Calle 3 sur por Cra 6
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Gas Natural

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:
Medio por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Zona de pendientes altas y topografia irregular, con vias peatonales y zanjones; por lo cual daria problemas al querer realizar instalaciones de redes de distribucion para el suministro del servicio de gas natural.
Terreno con capa superficial orgánica donde se observa arrastre de material, provocando deslizamientos de este.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Realizar canalizacion superficial de aguas lluvias.
- No dar servicio de gas a las viviendas que se encuentren sobre las vias peatonales.

NOMBRE: Patricia Pachon B
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 25202258503
FIRMA: