Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 1065 ( RECTIFICACION)**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:** Mayo 14 de 1996

**ENTIDAD SOLICITANTE:** E.T.B.

**BARRIO:** La Libertad III y IV Berlin.

**LOCALIDAD:** Bosa.

**UBICACION :** Cra 101 A Calle 58 Sur.

**REF OPES.Rectificación Concepto 1065.**

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Medio por inundación en época invernal.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona mas o menos plana.
Alcantarillado construido por el Urbanizador.
Renovar redes de energía.
Acueducto clandestino.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Le deben construir sistemas de drenaje.
Legalizar acueducto. El provisional presenta muy baja presión.
Se les puede instalar servicio telefónico.

Original firmado por:
José Fernando Gómez Pava
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

## CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mayo 14-96.
FECHA VISITA
BARRIO La Libertad III / IV / Berlín
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Cra 101A Clle 58 Sur.
REFERENCIA OPES Rectificación concepto 1065

## CONTENIDO

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA :**

**a) TIPO DE RIESGO:**
Medio inundación epoca invernal

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**
- Zona mas o menos plana
- Alcantarillado construido por el Urbanizador.
- Redes de energía
- Acueducto Clandestino

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**
- Se debe construir sistema de drenaje
- Legalizar acueducto el provisional presenta muy baja presión
- Se les puede instalar servicios telefónicos.

NOMBRE: Rafael Bayona Gómez
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 25-202-37975
FIRMA:

Firmado por:
José Isidro Torres Pinto
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 1065**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:** Enero 16 de 1996
**ENTIDAD SOLICITANTE:** EAAB
**BARRIO:** LA LIBERTAD III y IV (BERLIN)
**LOCALIDAD:** BOSA
**UBICACION:** Cra 101 A Clle 58 sur
**REF: OPES**

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**
Medio - inundación en época invernal

**JUSTIFICACIÓN TECNICA:**
Zona más o menos plana, calles sin pavimentar, el alcantarillado fué construido por el urbanizador. Las redes de energía se deben renovar pués se encuentran un tanto obsoletas. Se ha colocado debajo del transformador un controlador de pérdida de energía.
Acueducto clandestino

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Se debe construir sistema de drenaje y legalización del acueducto ya que el provisional presenta muy baja presión

Original Firmado por:
Paul Emil Torres Pinto
DIRECTOR

1065

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

## CONCEPTO TECNICO OPES No. 625

FECHA: Enero 16-96
FECHA VISITA: Enero 16-96
BARRIO: La Libertad III y IV (Berlín).
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Cra 101A Calle 58 Sur
REFERENCIA OPES: EAAB

### CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Medio inundación apoca inund

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona mas o menos plana calles sin pavimentos, el alcantarillado fué construido por el Urbanizador. Los Redes de energía se deben remover pues se encuentran en tanto absoluto. Se ha Colocado debajo del transformador un entubado de pérdida de energía. Acueducto clandestino

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se debe construir sistema de drenaje y legalización del acueducto ya que el provisional ~~no debe~~ presenta muy baja presión

NOMBRE: Rafael Sánchez
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202032 ~~25~~
FIRMA: