Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1046

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Diciembre 27 de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: SAN VICENTE SUR ORIENTAL

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

LOCALIZACION: Cra 16 A Calle 46 A Sur

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Alto - deslizamiento y contaminacion por aguas negras

JUSTIFICACIÒN TECNICA:

Zona con pendientes muy fuertes, por la mitad del desarrollo baja un caño que recoge aguas negras, calles c
calles destapadas dificil acceso.

La deficiencia en las obras de drenaje aumenta los deslizamientos

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas de alcantarillado y obras de drenaje. Se recomienda análisis de estabilidad para cualquier tipo de construcción

Original Firmado por
José Isabel Escobar
DIRECTOR

1046
000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 596

FECHA: Dic-26-95
FECHA VISITA: Dic-27-95
BARRIO: San Vicente Sur-Oriental
LOCALIDAD: San Cristobal
LOCALIZACION: Cra 16A Calle 16A-Sur
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Alto deslizamiento y Socavacion por Aguas Negras.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona con Pendiente muy fuerte, por la mitad del desarrollo baja un Caño q' recoge aguas negras, Alles destapados dificil acceso. La deficiencia de los años de drenaje aumenta los deslizamientos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Construir sistemas de alcantarillado y otros de drenaje. Se recomienda análisis de estabilidad para cualquier tipo de Construcción.

NOMBRE: Paul Santamaría de Paz
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 25 2020 3395
FIRMA: