Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1200

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	Febreo 23 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	SOP
BARRIO:	EL DORADO BAJO
LOCALIDAD:	Santa Fe
UBICACION	Cra 5 Este # 0 - 70
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Alto por deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:
La casa del Sr. Angel María Herrera, con dirección Cra 5 Este # 0 - 70 (parte alta), esta ubicada sobre un deslizamiento superficial que ha sufrido varias reactivaciones dejándola asi destruida.
El deslizamiento del terreno es ocasionado por el mal manejo de aguas lluvias y negras.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Para darle estabilidad al terreno se deben controlar las aguas lluvias por medio de la construcción de canaletas y una cuneta para la recolección de las mismas.
Se debe hacer un muro de contención en la parte baja del talud.
También se deben construir las domiciliarias para aguas negras.

Original Firmado por:
José Fidel [illegible]
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1.200
000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Feb 23/96
FECHA VISITA = Feb 7/96
BARRIO El Dorado bajo
LOCALIDAD Santafé
LOCALIZACION = Cra 5 Este # 0-70
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Alto por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

La casa de el señor Angel María Herrera, con dirección carrera 5 Este #0-70 (parte alta), está ubicada sobre un deslizamiento superficial que ha sufrido varias reactivaciones dejándola casi destruida. El debilitamiento del terreno es ocasionado por el mal manejo de aguas lluvias y negras

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Para darle estabilidad al terreno se debe controlar las aguas lluvias por medio de la construcción de canaletas y una cuneta para la recolección de las ~~aguas lluvias~~ mismas. Se debe Hacer una ~~obra~~ muro de contención en la parte baja del talud, ~~la cual podría ser un muro ciclópeo~~.
También se deben construir las domiciliarias para aguas negras.

NOMBRE: Pilar del Rocío García C. Joaquín Sanabria M. Ing. Civil
PROFESION: Geologa
MATRICULA No.: en trámite 2520203395
FIRMA: