000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 2005
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Agosto 2 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D. Alcaldía Local
BARRIO: Jerusalén
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
UBICACION : Crra 46A N° 72C-65 Sur
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Medio por deslizamiento.
JUSTIFICACION TECNICA: Lote ubicado en pendiente alta, erosionado y empradizado con presencia de grietas ocasionadas por acción de las aguas lluvias. Las vias no estan delimitadas. Posee servicio de acueducto, energia por convenio, no posee alcantarillado de aguas lluvias.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: construir sistemas de alcantarillado de aguas lluvias.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 2 de 1996
BARRIO Jerusalen
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Carrera 46A No. 72C - 65 Sur
REFERENCIA OPES

CONTENIDO - D.A.P.D
- Alcaldia Local

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
medio , por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Lote ubicado en pendiente alta , erosionado y empradizado con presencia de grietas ocasionadas por acción de las aguas lluvias. Las vias no están delimitadas.
Posee servicio de acueducto , energía por convenio , no posee alcantarillado de aguas lluvias

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Construir sistemas de alcantarillado de aguas lluvias

NOMBRE: Jose Luis Daza T.
PROFESION:
MATRICULA No.:

FIRMA: