Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 846

FECHA SOLICITUD: 3 de Octubre de 1995
FECHA DE EMISION 3 de Octubre de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: TEUSAQUILLO
LOCALIDAD: Suba
UBICACION: Calle 132 Carrera 92Bis (12 casas)
REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona plana, calles sin pavimentar ,presencia de servicios en un 60% clandestinos

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda para cualquier clase de construcciòn ensayo de consolidaciòn obligatorio.

846

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No 434

FECHA: Octubre 3-95
FECHA VISITA: Octubre 3-95
BARRIO: Tcusaquillo
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Cle 132 Cra 92 Bis (12 casas).
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III P. Zona de suelos blandos y Baja resistencia

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, calles sin pavimento presencia de servicios en un 50% clandestinos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda para cualquier clase de construcción ensayo de Consolidación obligatorio.

NOMBRE: Isabel Santamaría de Bos
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: [signature]