Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 909

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Diciembre 13 de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: Cerros del Tabor
LOCALIDAD: Suba
UBICACION: Clle 131 Trans.91
REF: OPES
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

NINGUNO

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona con pendientes muy suaves, presencia de todos los servicios, calles pavimentadas , zona residecial de suelos blandos y baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe exigir ensayo de consolidación obligatorio para cualquier clase de cnstrucción.

Original Firmado por:
José Fidel Correa Pina
DIRECTOR