CONCEPTO TECNICO No 2509

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	1 de Noviembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	INURBE
BARRIO:	Antonio José de Sucre
LOCALIDAD:	USME
UBICACION:	Calle 108 sur No 49-33
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote sin ningún tipo de construcción localizado sobre una vía sin pavimentar en mal estado.
Está localizado en zona de pendiente media.
El sector posee servicios provisionales de acueducto y alcantarillado sanitario actualmente en construcción.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistema definitivo de alcantarillado de aguas lluvias para mitigar el riesgo.

foreliu

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Septiembre 8/96
BARRIO Antonio José de Sucre.
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Calle 108 Sur No. 49-33
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Inurbe

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
medio por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
lote sin ningún tipo de construcción localizado sobre una via sin pavimentar en mal estado
Esta localizado en zona de pendiente media
El sector posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario actualmente en construcción

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- construir sistema definitivo de alcantarillado de aguas lluvias para mitigar el riesgo.

NOMBRE: José Luis Daza T
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No.: 2520234527 CND

FIRMA: