Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.554
FECHA SOLICITUD: Mayo 18 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION: Transversal 119 Nº 143-65.
REF. OPES: 9501612

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona VII-P, plana.
Suelos blandos y de baja resistencia, muy poco susceptibles a inundación.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda estudio de estabilidad y cimentación de las construcciones vecinas.
Se requiere ensayo de consolidación obligatorio.

Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

CT7554.

~~CT-445~~

000002

CT. 518

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 240

FECHA: Mayo 23-95
FECHA VISITA: Mayo 25-95
BARRIO: Tibahuyes
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Transv. 119 No. 143-65
REFERENCIA OPES: 9501612

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): VII-P

a) TIPO DE RIESGO: Bajo

b) JUSTIFICACION TECNICA: Se encuentra en una zona plana de suelos blandos y baja resistencia muy poco susceptibles a la inundación.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomiendan estudios de estabilidad y cimentación de construcciones vecinas y ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Isabel de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: Isabel Santamaría de Rojas