CONCEPTO TECNICO No. 1957
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Julio 30 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: Jerusalén sector Tanque Laguna
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
UBICACION : Cra 46A No 72 C-65 Sur
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: **Medio por deslizamiento.**
JUSTIFICACION TECNICA: **Vivienda de una planta ubicada en una zona de pendiente media.** **Servicio de energía provisional, posee acueducto, alcantarillado, sanitario y gas.** **Las vías se encuentran sin pavimentar.**
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: **Construir drenajes para evacuar las aguas lluvias.**

1957

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Julio 30 de 1996
BARRIO Jerusalen sector Tanque Laguna
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Carrera 46A No. 72C-65 Sur
REFERENCIA OPES

CONTENIDO D.A.P.P.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
medio, por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Vivienda de una planta, ubicada en zona de pendiente media.
- Servicio de energía provisional, posee acueducto, alcantarillado sanitario y gas.
- Las vias se encuentran sin pavimentar

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Construir drenajes para evacuar las aguas lluvias

NOMBRE: Jose Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND
FIRMA:

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.