Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1477

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Abril 8 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB

BARRIO: LA CARBONERA

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

UBICACION Cra 80 con Clle 44 Sur

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Alto por erosión y deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:
Se observan deslizamientos de terreno a causa de las aguas lluvias que se filtran y desestabilizan los terrenos
Servicios públicos ilegales.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar obras de drenaje con el fin de estabilizar el terreno y guiar las aguas lluvias.
En la parte trasera del barrio se recomienda realizar unos gaviones para dar soporte al terreno inestable.

Original firmado por:
Isabel [illegible]
DIRECTORA

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1477

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Abril 8/96
FECHA VISITA
BARRIO La Carbonera
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Carrera 80 con Calle 44 Sur
REFERENCIA OPES EEEB

a) TIPO DE RIESGO: Alto por erosión y deslizamientos

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Se observan deslizamientos de terreno a causa de las aguas lluvias que se filtran y desestabiliza los terrenos.

Observamos que los servicios publicos son ilegales.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar obras de drenaje con el fin de estabilizar el terreno y guiar las aguas lluvias.
- En la parte tracera del barrio se recomienda el realizar unos gaviones para dar soporte al terreno inestable.

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202585 03
FIRMA:

Rafael S. de R. S. Ing. Civil
25202033 95