CONCEPTO TECNICO No 2449

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	23 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	San Martin
LOCALIDAD:	BOSA
UBICACION:	Calle 55B sur No 102-59 (Puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda localizada en zona plana.
Posee las vías sin pavimentar.
Está ubicada en barrio en desarrollo.
Tiene servicio de acueducto provisional, alcantarillado sanitario comunitario, energia en convenio y servicio de teléfono comunal.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado.

Rudy Gaudouero M.D.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Ver concepto # 1564
Jose Gustavo Vila.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA octubre 20 de 1996
BARRIO San Martin
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Calle 55B Sur # 102-59 (Puntual).
REFERENCIA OPES

CONTENIDO AL

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

medio por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

vivienda localizada en zona plana
Posee las vias sin pavimentar
Esta ubicada en barrio en desarrollo
Tiene servicio de acueducto provisional, alcantarillado sanitario comunitario, energía en convenio., servicio de teléfono comunal

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- construir sistemas definitivos de alcantarillado

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 25202 34527 CND
FIRMA: