Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 826

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Octubre 5
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: Suba Rincón
LOCALIDAD: Suba
UBICACION: Cra 95 Bis # 127 - 46
REF: OPES
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por inundación

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zonificación geotécnica III P Zona de suelos baIndos muy compresibles y de baja resistencia.

Zona Plana, servicios en un 70% clandestinos. Servicio de agua facturación provisional, calles sin pavimentar

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Deben investigarse las condiciones de estabilidad y cimentación. Para cualquier tipo de construcción ensayo de consolidación obligatorio.

C.T. 826

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 450.

FECHA: Octubre 5-95
FECHA VISITA: Octubre 5-95
BARRIO: Suba - Rincón
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Cra 95 Bis No. 127-46.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III P. Zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia.

a) TIPO DE RIESGO: Medio inundación.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, servicios en un 70% clandestinos - servicio de agua facturación Provisional, ellos sin pavimentos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Deben investigarse las condiciones de estabilidad y cimentación para cualquier tipo de construcción, ensayo de consolidación obligatorio

NOMBRE: Rafael Santamaría de Pas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: [signature]