Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1767

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 19 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: COMPENSAR
BARRIO: Villa Teresita
LOCALIDAD: Engativá
UBICACION : Calle 67 Bis con Cra 115 B
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona plana sin ningún tipo de riesgo calles sin pavimentar con andenes pavimentados
Servicios legalizados en un 60 %
Alcantarillado de aguas lluvias deficiente
Baja presión en servicio del acueducto.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Completar sistemas de drenaje y pavimentar calles para construir, hacer estudio de cimentación.

DIRECTOR

1767 -

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Junio 19 de 1996
BARRIO Villa Teresita
LOCALIDAD Engativá
LOCALIZACION calle 67 Bis con Carrera 115B
REFERENCIA OPES

CONTENIDO compensar

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

zona plana sin ningún tipo de riesgo
calles sin pavimentar con andenes pavimentados
servicios legalizados en un 60 %
Alcantarillado de aguas lluvias deficientes.
Baja presión en servicio del acueducto

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

completar sistemas de drenaje y pavimentar calles
Para construir hacer estudio de cimentacion

NOMBRE: José Luis Daza Tristancho
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND
FIRMA: [signature]

[signature] Ing. Civil 25202033 95