Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1467

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION:	Abril 9 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	SOP
BARRIO:	EL TRIUNFO SUR
LOCALIDAD:	Ciudad Bolivar
UBICACION	Clle 70 D # 18 J - 74
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por erosión

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona de pendiente moderada.
Vias sin pavimentar ni delimitar, erosionadas por acción del agua lluvia que a su paso arrastra material fino.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de connstrucción

Original firmado por:
DIRECTOR

1467

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Abril 9/96
BARRIO: El triunfo sur
LOCALIDAD: Ciudad - Bolivar
LOCALIZACION: Calle 70D # 18J-64 (Puntual)
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

308

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Medio por erosión

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona de pendiente moderada
- Vías sin pavimentar ni delimitar, erosionadas por acción del agua lluvia que a su paso arrastra material fino

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción

NOMBRE: Patricia Pachón B. Salud Santamaría de Pyd
PROFESION: Ing. Civil Ing. Civil
MATRICULA No. ~~25202~~ 8503 25202033 95
FIRMA: