Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 241

FECHA SOLICITUD: Febrero 10 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 14 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.T.B.

URBANIZACION : La Ponderosa y El Porvenir.

LOCALIDAD: Suba.

UBICACION: Carrera 69 Nº 153-80

REF. OPES: 0227

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona geológicamente es III-P, pendiente suave y cuenta con todos los servicios públicos básicos.
Red vial pavimentada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Requerimientos técnicos para evitar hundimientos o agrietamientos.

CT 241 000002

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Feb 10/95.
FECHA VISITA:
BARRIO: Urb. La Ponderosa y El Porvenir.
LOCALIDAD: Suba.
LOCALIZACION: Cra. 69 # 153-80.
REFERENCIA OPES: 0227 Rad tel: 010.

CONTENIDO 95-04-12

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
NINGUNO.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Zona de pendiente suave, presencia de todos los servicios en area rural. Dentro del lote segun plano existen antenas parabolicas. Se encuentra antes del circo Boston. Rectificar. Red vial pavimentada.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Alberto Duncan
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0797
FIRMA:

OPES Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias FOPAE

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 51

FECHA: Marzo 3 -95
FECHA VISITA:
BARRIO: Urb. La Paudrosa y el Porvenir
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Cra 69 No. 153-80 (No coincide la dirección).
REFERENCIA OPES: 0227

CONTENIDO Fotos 95- A-12

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III - P.

a) TIPO DE RIESGO: MEDIO.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Existen todos los servicios - Hay diponible lotes grandes para desarrollos futuros, Torre dentro del predio.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda ensayo de Consolidación obligatorio, se debe tener en cuenta el diseño de la cimentación del proyecto.

NOMBRE: Isabel de Rozo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202-3395
FIRMA: Isabel Santamaría de Rozo

Concepto No. 241

000004



