Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1540

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 6 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local
BARRIO: EL MIRADOR
LOCALIDAD: Engativá
UBICACION Cra 122 # 56 - 17
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo - Inundación

JUSTIFICACION TECNICA:
Red vial sin pavimentar.
Contaminación ambiental por ruidos.
Captación de aguas por medio de mangueras.
No hay alcantarillado de aguas lluvias.
Servicio de teléfono público.
Zona de suelos blandos y baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Ensayo de consolidación obligatorio.
Construcción alcantarillado de lluvias.

Original Firmado por:
José Fidel Torres Pico
DIRECTOR

1540

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES 784

FECHA:
FECHA VISITA: Mayo 6-96
BARRIO: El Mirador
LOCALIDAD: Engativá
LOCALIZACION: Cra 122 No. 56-17
REFERENCIA OPES: AL

CONTENIDO Compresor

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- Red vial sin pavimentar
- Contaminación ambiental por aguas
- Captación del agua por medio de mangueras
- No hay alcantarillado de aguas lluvias
- Servicio de teléfono público
- Zona de suelos blandos y baja resistencia

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Ensayo de consolidación obligatorio
- Construcción alcantarillado de lluvias

NOMBRE: Rafael Santamaría D.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: