Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1699

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 3 de 1996.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: Jerusalén.
LOCALIDAD:Ciudad Bolivar.
UBICACION Cra 48 No. 68 B-05 sur (puntual).
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por erosión.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona residencial de pendientes moderadas y afectadas por las aguas lluvias que erosionan los suelos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

1699

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Junio 3/96
FECHA VISITA
BARRIO Jerusalen
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Cra 48 N°68B-05 sur (Puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO DAPD

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por erosión.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona residencial de pendientes moderados y afectados por las aguas lluvias que erosionan los suelos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Patricia Pachón Bo
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 25202258503
FIRMA:

Patricia Pachón Bo
Ing. Civil
25202033 SR