Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1783

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 25 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: COMPENSAR
BARRIO: VILLA SUAITA
LOCALIDAD: BOSA
UBICACION : Cra 20 D No 8A - 2A
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:
- Vivienda de una planta, ubicada en zona plana, calles adoquinadas.
- Posee servicios de acueducto, energía y alcantarillado.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Se deben construir sistemas de drenaje para evacuar las aguas.

Original Firmado por:
José Fernando Díaz
DIRECTOR

000002

1783

CONCEPTO TECNICO OPES
FECHA: **FECHA VISITA** Junio 25 de 1996 **BARRIO** Villa Suaita **LOCALIDAD** Bosa **LOCALIZACION** Carrera 20D No. 8A-24 **REFERENCIA OPES**
CONTENIDO Subsidio (compensar)
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :
a) TIPO DE RIESGO: medio, por inundación
b) JUSTIFICACION TECNICA: Vivienda de una planta, ubicada en zona plana calles adoquinadas. Posee servicios de acueducto, energía, alcantarillado
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES se deben construir sistemas de drenaje para evacuar las aguas
NOMBRE: José Luis Daza T. **PROFESION:** Ingeniero Civil **MATRICULA No.:** 25202-34527 CND **FIRMA:**