Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2590

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA EMISION: 18 de Noviembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: El Recuerdo
LOCALIDAD: BOSA
UBICACION: Cra 122A No 58-53 sur
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Predio localizado en zona baja y plana.
Presenta un nivel freático alto.
Las vías se encuentran sin pavimentar.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario comunal y energía en convenio.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistema definitivo de alcantarillado.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA: Noviembre 12 de 1996
BARRIO: El Recuerdo
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Carrera 122A No. 58-53 sur
REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

alto, por inundación

B) JUSTIFICACION TECNICA:

Predio localizado en zona baja y plana
Presenta un nivel freático alto
Las vias se encuentran sin pavimentar
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario comunal, energia en convenio

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

- construir sistema definitivo de alcantarillado

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 2520234527 CND

FIRMA: