Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES 896

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: 30 de Octubre de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO:

LOCALIDAD: Usaquèn

UBICACION: Calle 165 Carrera 17

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona plana, presencia de todos los servicios, lote esquinero de una cuadra con cerramiento en ladrillo, zona de suelos blandos muy comprensibles y de baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Deben investigarse las condiciones de estabilidad, cimentaciòn, resistencia de las construcciones vecinas.
Ensayo de consolidaciòn obligatorio.

896

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 304

FECHA: Octubre 30-95
FECHA VISITA: Octubre 30-95
BARRIO:
LOCALIDAD: Usaquén.
LOCALIZACION: Cll 165 Cra 17
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana presencia de todos los servicios, lote esquinero de una cuadra con cerramiento en ladrillo. Zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES: Deben investigarse las condiciones de estabilidad, cimentación, resistencia de las construcciones vecinas, ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Raúl Santamaría de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: [signature]