000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 604
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD: Kennedy.
UBICACION: Transversal 71 Nº 44-44.
REF. OPES: 9504700.

CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Riesgo Medio por Inundación.
JUSTIFICACION TECNICA: Zona I-1 El lote se encuentra localizado al borde del aliviadero del Río Tunjuelo.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Evitar las construcciones en esta zona por inundación alta en época invernal.

Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS
DIRECTOR

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

CT. 604.
CT S3500002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 298

FECHA:
FECHA VISITA: Mayo 31-95
BARRIO:
LOCALIDAD: Kennedy
LOCALIZACION: Transv. 71 No. 44-44
REFERENCIA OPES: 9504700

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): I-P

a) TIPO DE RIESGO: Medio - inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA: El lote se encuentra localizado al borde del alivia dero del río Tunjuelo.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES: Evitar las construcciones en esta zona por inundación alta en época de invierno

NOMBRE: Saul Ortiz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202337 CND
FIRMA: