CONCEPTO TECNICO No 2412

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	17 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Diana Turbay
LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION:	Calle 48 P No 5-51 sur (puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendientes bajas y topografía irregular.
Viviendas bien fundadas.
Vías afectadas por material fino que se deslizan de las partes altas del barrio afectando y erosionando el sector.
Presencia de servicios básicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para la realización de cualquier tipo de construcción solicitar la asesoría de personal especializado.

OPES - OFICINA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE
Cra 54 No 13-30 Piso 2º tel. 2 116376
Santa Fe de Bogotá, D.C.

Tel 7711193
Prop. Uriel Camargo Betual

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Octubre 11/96
BARRIO: Diana Turbay
LOCALIDAD: Rafael Uribe
LOCALIZACION: Calle 48 P Nº 5-51 Sur (Puntual)
REFERENCIA OPES:

AL

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

Bajo por deslizamiento

B) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona de pendientes bajas y topografia irregular
- Viviendas bien fundadas.
- Vias afectadas por material fino que se deslizan de las partes altas del barrio afectando y erosionando el sector.
- Presencia de servicios basicos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

Para la realización de cualquier tipo de construccion solicitar la asesoria de personal especializado.

NOMBRE: Patricia Pachon B
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 2520258563

FIRMA: