Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1670

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 28 de 1996.

ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.

BARRIO: Danubio Azul.

LOCALIDAD: Usme

UBICACION Cra 5 A bis No. 74 A - 30 sur (puntual).

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por erosión.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona residencial de pendientes moderadas.
Vías sin pavimentar y erosionadas.
Presencia de servicios básicos.
Vivienda bien constituida.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar orientación de aguas lluvias.
Corregir y pavimentar la vía.

1670

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: Mayo 28/96 **FECHA VISITA** **BARRIO** Danubio Azul **LOCALIDAD** Usme. **LOCALIZACION** Cra 5A Bis # 74A-30 Sur (Puntual) **REFERENCIA OPES**	
CONTENIDO	SOP
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO: Bajo por erosión	
b) JUSTIFICACION TECNICA: - Zona residencial de pendientes moderadas. - Vias sin pavimentar y erosionadas - Presencia de servicios basicos - vivienda bien constituida	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES - Realizar orientación de aguas lluvias. - Corregir y pavimentar la via	
NOMBRE: Patricia Pachon Bo **PROFESION:** Ing. Civil **MATRICULA No.:** 2520258073 **FIRMA:**	Ing. Civil 2520203395