Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1542

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 2 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: SOP
BARRIO: SANTA FE DE BOSA
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION Cra 111 a la Cra 114 y Clle 55 A a la Clle 59 Sur
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:
Vias sin pavimentar y erosionadas por acción de las aguas lluvias.
Suelos blandos y de baja resistencia.
No encontramos sistema de drenaje
Niveles freáticos altos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar sistema de drenaje para mitigar un poco el riesgo

Original firmado por
José Fidel Torres Páez
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1542

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mayo 2/96
FECHA VISITA
BARRIO Santafe de Bosa
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Cra. 111 a la Cra 114 y Calle 55A a la Calle 59 Sur
REFERENCIA OPES SOP

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: Medio por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Vias sin pavimentar y erosionadas por acción de las aguas lluvias.
- Suelos blandos y de baja resistencia
- No encontramos sistema de drenaje
- Niveles freaticos altos

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar sistema de drenaje para mitigar en poco el riesgo

NOMBRE: Patricia Pachon Bello
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: ~~2520203795~~ Mat. Prof. 2520203795
FIRMA: