CONCEPTO TECNICO No 2434

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	22 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL - COMPENSAR
BARRIO:	Berlin
LOCALIDAD:	SUBA
UBICACION:	Lote 05 Manz. 11 Etapa II (Puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos un lote con bases estructurales.
Sobre zona plana, con afectación por inundaciones en época de invierno.
El sector se encuentra previsto de alcantarillados realizados por la comunidad, las aguas potables son trasladadas por mangueras.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar la instalación del sistema de drenaje para mitigar el riesgo.

Gabriel Santander Ariza

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Ana Mercedes Arias de Caro

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Octubre 16/96
ENTIDAD SOLICITANTE: AC - Compensar
BARRIO: Berlin
LOCALIDAD: Suba
UBICACION : Lote 05 Mz. 11 Etapa II (Patrol)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

- Observamos un lote con bases estructurales sobre zona plana, con afectación por inundaciones en epoca de invierno.
- El sector se encontra provisto de alcantarillados realizados por la comunidad, las aguas potables son transladadas por acueducto.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Solicitar la instalación del sistema de drenaje para mitigar el riesgo

NOMBRE Patricia Bachón B.
PROFESION Ing. Civil
MATRICULA 25205-8593

FIRMA