CONCEPTO TECNICO No 2426

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	21 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	D.A.P.D.
BARRIO:	El Tesoro
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR
UBICACION:	Calle 78 sur No 18A-20
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Casa lote con construcción provisional en madera y cubierta en zinc.
Las vías se encuentran sin pavimentar y erosionadas por acción de las lluvias.
Está localizado en zona con pendiente media y alta.
Posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario y energía.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir alcantarillado de aguas lluvias para mitigar el riesgo.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: octubre 12 de 1996
BARRIO: El Tesoro
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
LOCALIZACION: Calle 78 Sur No. 18A-20
REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

medio, por deslizamiento

B) JUSTIFICACION TECNICA:

casa lote con construccion provisional en madera y cubierta en zinc.

Las vias se encuentran sin pavimentar y erosionadas por accion de las lluvias.

Está localizado en zona con pendiente media y alta.

Posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, energía

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

- construir alcantarillado de aguas lluvias para mitigar el riesgo

NOMBRE: Jose Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 2520234527 CND
FIRMA: