CONCEPTO TECNICO No 2458

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	23 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL - COMPENSAR
BARRIO:	Las Vegas II sector
LOCALIDAD:	BOSA
UBICACION:	Cra 98 No 69B - 22 sur Manz. B Lote 17
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote localizado en zona plana muy cercano al Río Tunjuelito.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energía clandestina.
Las vías se encuentran sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado para mitigar el riesgo.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Octubre 1a de 1996
BARRIO: Las Vegas II Sector
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Carrera 98 No. 69B-22 Sur Mz.B Lote 17
REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA

- Alcaldia Local
- Compensar

A) TIPO DE RIESGO:

alto por inundación

B) JUSTIFICACION TECNICA:

lote localizado en zona plana muy cercano al Rio Tunjuelito

Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario, energia clandestina

Las vias se encuentran sin pavimentar

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

- construir sistemas definitivos de alcantarillado para mitigar el riesgo.

NOMBRE: Jose Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 2520234527 CVD

FIRMA: