Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 866

FECHA SOLICITUD: 13 de Octubre de 1995
FECHA DE EMISION 13 de Octubre de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: EL PORTAL DE BOSA II
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION: Carrera 106 Calle 62 ò Carrera 100 Calle 50
REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio- inundaciòn y contaminaciòn ambiental basuras.

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona plana, calles sin pavimentar, mala disposiciòn de basuras, servicios clandestinos

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda Ensayo de Consolidaciòn obligatorio para cualquier tipo de construcciòn

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES N. 482

FECHA: Octubre 13-95
FECHA VISITA: Octubre 13-95
BARRIO: El Portal de Bosa II
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Cra 106 calle 62A a Cra 100 calle 60
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Medio inundacion y Contaminacion ambiental bosques.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, calles sin pavimentos, mala disposición de basuras servicios clandestinos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda drenaje de canaleta abierta para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Baltasar Bonilla Baquero
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25 2020335
FIRMA: