Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2467

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	24 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL - COMPENSAR
BARRIO:	La paz
LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION:	Calle 52 sur No 3A-09 (Puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendientes medias y topografía irregular.
Afectación por deslizamiento y arrastre de material fino produciendo socavación y erosión activa en las vías
Servicios básicos realizados por la comunidad.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar asesoría profesional para la realización de cualquier tipo de construcción.
Realizar la canalización de aguas lluvias superficiales.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Octubre 20/96
FECHA VISITA:
BARRIO: La Paz
LOCALIDAD: Rafael Uribe
LOCALIZACION: Calle 52 Sur N° 3A-09 (Puntual)
REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA Compensar – AL

A) TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento

B) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona de pendientes medias y topografia irregular
- Afectacion por deslizamientos y arrastre de material fino producido socavacion y erosion activa en las vias.
- Servicios basicos realizados por la comunidad.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

- Solicitar asesoria profesional para la realizacion de cualquier tipo de construccion.
- Realizar la canalizacion de aguas lluvias superficiales.

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 25202-57503
FIRMA: