Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2465

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	24 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL - COMPENSAR
BARRIO:	Bilbao
LOCALIDAD:	SUBA
UBICACION:	Lote 9 Manz. 3 sector C (Puntual) Prop. Ana Mercedes Arias.
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

El sector en estudio se encuentra afectado por inundaciones en época de lluvia.
El servicio de alcantarillado fue elaborado por la comunidad, el cual es bombeado al río Bogotá después de haber sido recolectadas estas en un pozo.
Se encuentran en convenio con la empresa de Energía de Bogotá.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir las viviendas a un nivel más alto con el fin de evitar posibles rebosamientos de las aguas negras.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Ana mercedes Arias de Caro

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA DE EMISION:	Octubre 23/96
ENTIDAD SOLICITANTE:	AC - Compensar
BARRIO:	Bilbao
LOCALIDAD:	Suba
UBICACION :	Lote 9 Manz 3 sector C (Pontival)
REF OPES:	Prop. Ana Mercedes Arias

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

- El sector en estudio se encuentra afectado por inundaciones en epoca de lluvia
- El servicio de alcantarillado fue elaborado por la comunidad, el cual es bombeado al Rio Bogota despues haber sido recolectados estos en un pozo
- Se encuentran en convenio con la empresa de energia de Bogotá.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Construir las viviendas a un nivel mas alto con el fin de evitar posibles rebozamientos de las aguas negras.

NOMBRE Patricia Pachón B.
PROFESION Ing Civil
MATRICULA 25202578503

FIRMA