Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1570

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 16 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.

BARRIO: Santa Fe.

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION Cra 107 No. 55B - 65 (puntual).

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:
Vias sin pavimentar y erosionadas por acción de las aguas lluvias en invierno.
Niveles freáticos altos.
Suelos blandos y de bajas resistencias.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Original Firmado por:
José Fabián Pinzón Pinzón
DIRECTOR

1570

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mayo 17/96
FECHA VISITA
BARRIO Santafe
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Cra 107 # 55B-65 (Puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO SOP

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: Medio por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Vías sin pavimentar y erosionadas por acción de las aguas lluvias en época de invierno.
- Niveles freáticos altos.
- Suelos blandos y de bajas resistencias.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Original Firmado por:
Luis Fidel Torres Pinzón
DIRECTOR

NOMBRE: Patricia Padrón B. Saluf 5 de 1995
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 25202033 55
FIRMA: