CONCEPTO TECNICO No. 2093

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Septiembre 5 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: RED DE SOLIDARIDAD
BARRIO: JUAN JOSE RONDON
LOCALIDAD: USME
UBICACION : Cra 17 B Este No 87 B 21/09 sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de material de baja resistencia, con afectación por el mal manejo de aguas negras y potables.

Observamos viviendas en proceso constructivo sin afectación.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar asesoría profesional para la realización de cualquier tipo de obra.

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2093

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 29/96
BARRIO Juan Jose Rondon
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Cra 17 B Este N° 87 B - 21/09 Sur
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Red de Solidaridad

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona de material de baja resistencia, con afectacion por el mal manejo de aguas negras y potables.
- Observamos viviendas en proceso constructivo sin afectacion.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Solicitar asesoria profesional para la realizacion de cualquier tipo de obra.

NOMBRE: Patricia Pachon B
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 25202-58625
FIRMA: