Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 207

FECHA SOLICITUD: Enero 4 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 7 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.

BARRIO: Las Vegas.

LOCALIDAD: Bosa.

UBICACION: Carrera 99A Nº 69A-04 Sur.

REF. OPES: 0835

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Ambiental.
Riesgo Medio por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona es I-BP, constituída por limos y arcilla expansiva y espoco permeable. Geomorfológicamente la zona es plana.
La red vial se encuentra en mal estado, no cuenta con red de alcantarillado de aguas lluvias, aguas negras (Autoconstrucción) y existe mala disposición de basuras.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para cualquier tipo de construcción se recomienda remover la capa de arcilla.

000002

CT 207

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Enero 4/Feb. 13
FECHA VISITA:
BARRIO: Los Vegas
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Clo. 99A # 69A-04 Sur
REFERENCIA OPES: 0835.

CONTENIDO 95-4-4

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Medio - Inundacion
4 = Ambiental

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Zona Geologicamente plana y poco permeable conformada por arcillas y limos.
Red vial destruida, Vallados de vivienda. No existe red de aguas lluvias, aguas negras por autoconstruccion hay luz, telefono publico. Se observan obras de urbanismo para otras urbanizaciones frente a las Vegas (Sta Catalina) Problema de fisuras. Compuesto de 8 a 10 cuadras.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Ausento Forero
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0797
FIRMA:

000003

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No 28

FECHA: Mayo 3-95
FECHA VISITA: Mayo-6-95
BARRIO: Los Vegas.
LOCALIDAD: Bosa.
LOCALIZACION: Cra 99A - No. 69A-04
REFERENCIA OPES: 0835

CONTENIDO Foto-45-4-4.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona I-BP. Cono limos y arcilla expansiva.

a) TIPO DE RIESGO: Alto. Por contaminación ambiental basuros y Aguas Negras.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Viviendas por autoconstrucción. existe, Vias sin pavimentar, el servicio de acueducto sin legalizar el abastecimiento de agua clandestinamente. No tienen servicio de Acueducto ni alcantarillado.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Para construir cualquier tipo de vivienda se recomienda remover la capa de arcilla expansiva si existe.

NOMBRE: Isabel S de Rgs
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202 33395
FIRMA: Isabel Santamaría de Rgs









