Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 347
FECHA SOLICITUD: Abril 22 de 1995.
FECHA DE EMISION: Abril 26 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.
BARRIO : Verbenal III Sector.
LOCALIDAD: Usaquén.
UBICACION: Carrera 35D con Calle 184.
REF. OPES:

Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona geotécnicamente esta catalogada como III-P, zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia.
Ausencia de alcantarillado y aguas negras superficiales.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda investigar las condiciones de cimentación.

Planeación

347 0000 12

CT 347.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 160

FECHA: Abril 22-95
FECHA VISITA: Abril 24-95
BARRIO: Verbenal 3er sector
LOCALIDAD: USAQUEN.
LOCALIZACION: Cra 35D Calle 184.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona III-P.

a) TIPO DE RIESGO: Medio - Contaminación ambiental por aguas negras.

b) JUSTIFICACION TECNICA: No hay presencia de servicio de alcantarillado - las aguas negras están superficiales - la zona es un poco plana.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES El recomienda mitigar las condiciones de riesgo.

NOMBRE: Rafael de Diego
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 28202039 95
FIRMA: Rafael Santamaría de Diego