Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 873

FECHA SOLICITUD: 13 de octubre de 1995

FECHA EMISION: 13 de Octubre de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: EL CORZO

LOCALIDAD: Bosa

UBICACIÓN: Carrera 112 Calle 55

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio -inundaciòn y alta contaminaciòn aguas negras

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona plana, sin servicios, viviendas por autoconstrucciòn sin ninguna tècnica. Las aguas negras van a un caño que pasa por la calle 55. Sobrecarga en un transformador.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas de drenaje y para cualquier tipo de construcciòn estudiar las condiciones de cimentaciòn y hacer ensayo de consolidaciòn obligatorio.

C.T. 872

Alcaldía Mayor de Santafe de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 470

FECHA: Octubre 13-95
FECHA VISITA: Octubre 13-95
BARRIO: El Corzo.
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Cra 112 Clle 55
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Medio inundación y Alto Contaminación Aguas negras.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana sin servicios ubicadas por autoconstrucción sin ninguna técnica. Los aguas negras van a un caño q posa por la Clle 55. Sale carga en un tren formador

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Construir sistemas de drenaje y para cualquier tipo de Construcción estudios las condiciones de Cimentación y hacer ensayo de Consolidación obligatorio

NOMBRE: Raúl Santamaría de Rey
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25 20203395
FIRMA: [signature]