CONCEPTO TECNICO No. 1987
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION:Agosto 01 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: Compensar Alcaldía Local
BARRIO: Las Terrazas de San Jorge
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
UBICACION : Transversal 13 i No 42B-41 Sur
REF OPES: 2352
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Medio por deslizamiento.
JUSTIFICACION TECNICA: Esta zona se encuentra localizada sobre la falda de una montaña donde observamos deforestación activa, de pendientes altas y topografía irregular con viviendas bien fundadas, por afectación por las aguas lluvias que no tienen ninguna orientación. Vías peatonales donde se observan grietas y deslizamiento de material fino.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Realizar orientación superficial de aguas lluvias. Seguir consejos de Ingeniero Constructor para obra.

1987

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Agosto 1/96
BARRIO: Las Terrazas de San Jorge.
LOCALIDAD: Rafael Uribe U.
LOCALIZACION: Tranv. 13 No. 42B - 41 Sur. (Puntual)
REFERENCIA OPES: 2332

CONTENIDO compensar - AC

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Esta zona se encuentra localizada sobre la falta de una montaña donde observamos deforestación activa, de pendientes altas y topografía irregular con viviendas bien fundadas, con afectación por las aguas lluvias que no tienen ninguna orientacion, vias peatonas donde se observan grietas y deslizamiento de material fluo.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar orientación superficial de aguas lluvias.
- Seguir consejos de Ingeniero constructor para obra.

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202585503

FIRMA: