Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2496

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	30 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Horizontes Norte
LOCALIDAD:	USAQUEN
UBICACION:	Cra 24 No 186 - 45
REF. OPES:	4577

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de dos pisos y un sótano.
Está localizado en una zona de pendiente media.
Posee las vias pavimentadas.
Tiene servicios de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial y energia.
La vivienda presenta humedad debido a la ausencia de cubierta.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir cubierta a la vivienda.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA SOLICITUD:	Sep - 2 - 96
FECHA DE EMISION:	Sep - 2 - 96
ENTIDAD SOLICITANTE:	alcaldía
BARRIO:	Horizonte Norte
LOCALIDAD:	Usaquén
UBICACION :	Cra 24 No. 186 - 45.
REF OPES:	4577

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

bajo, por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

vivienda de dos pisos y un sótano.
Esta localizado en una zona de pendiente media
Posee las vias pavimentadas.
Tiene servicios de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, y energía.
La vivienda presenta humedad debido a la ausencia de cubierta

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- construir cubierta a la vivienda.

NOMBRE José Luis Daza T.
PROFESION Ingeniero civil
MATRICULA 2520234527 CND

FIRMA