Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2619

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	25 de noviembre de 1996.
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Puerta al llano
LOCALIDAD:	USME
UBICACION:	Escuela Puerta al Llano
REF. OPES:	4695

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

La escuela en estudio fue realizada sobre un corte en la montaña donde en la parte alta no se realizó tratamiento al talud y donde se observan deslizamientos activos pudiendo traer como consecuencias posibles empujes en los muros de la escuela.
Este es un buen plantel con aulas y estructuras bien conformadas.
No cuenta con protección y aislamiento en la parte baja donde se observa otro talud.
El agua potable es conducida por mangueras, esto pudiendo producir desestabilización en el terreno en todo el sector.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar la protección y el tratamiento debido a los taludes en estudio.
Construir un encerramiento para aislar a los infantes de las zonas de taludes.
Manejar las aguas potables debidamente.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA SOLICITUD:	Sep - 20 - 96.
FECHA DE EMISION:	Noviembre 21/96
ENTIDAD SOLICITANTE:	alcaldía L.
BARRIO:	Punta al Llano.
LOCALIDAD:	Usme.
UBICACION :	Barrio Punta al Llano - Escuela -
REF OPES:	4695

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

La escuela en estudio fue realizada sobre un corte en la montaña donde en la parte alta no se realizo tratamiento al talud y donde se observan deslizamientos activos pudiendo traer como consecuencias posibles empujes en los muros de la escuela.

- Este es un buen plantel con aulas y estructuras bien conformadas.
- No cuenta con proteccion y aislamiento en la parte baja donde se observa otro talud.
- El agua potable es conducida por mangueras esto pudiendo producir desestabilizacion al terreno en todo el sector.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Realizar la proteccion y el tratamiento debido a los taludes en estudio.
- Reconstruir un cerramiento para aislar a los infantes de las zonas de taludes.
- Manejar las aguas potables debidamente

NOMBRE Patricia Pachon B.
PROFESION Ing. Civil
MATRICULA 25202258503

FIRMA