CONCEPTO TECNICO No 2435

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	22 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	COGESTAR - ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Berlín
LOCALIDAD:	SUBA
UBICACION:	
REF. OPES:	4558

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendientes planas, con afectación por inundaciones en época de lluvias.
Posee alcantarillado comunitario
Acueducto por mangueras.
Energía en convenio.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar la construcción del sistema de drenaje.

OPES - OFICINA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE
Cra 54 No 13-30 Piso 2º tel. 2 116376
Santa Fe de Bogotá, D.C.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2435

CONCEPTO TECNICO No. Cop - 13 - 96.

FECHA
FECHA VISITA Octubre 16/96
ENTIDAD SOLICITANTE: Cogestar
BARRIO: Berlín
LOCALIDAD: Suba
UBICACION :
REF OPES: 4558.

CONTENIDO Cogestar - AC

TIPO DE RIESGO:

Medio por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona de pendientes planas con afectación por inundaciones en epoca de lluvias.
- Punto de alcantarillado comunitario
- Acueducto por mangueras.
- Energía en enconvenio

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Solicitar la construcción del sistema de drenaje

NOMBRE Patricia Pachon B.
PROFESION Ing. Civil
MATRICULA N° 2520278943
FIRMA