Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 133

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	14 de Enero de 1997
ENTIDAD SOLICITANTE:	D.A.P.D
BARRIO:	Urbanización Samaria
LOCALIDAD	Bosa
UBICACIÓN:	Calle 56 Sur Cra.93
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:

Lote localizado en zona plana donde se proyecta la construcción de bloques de edificios con alturas de 6 a 7 pisos.
El terreno está conformado por arenas limosas, arcillas limo arenosas.
Desde los 7M. hasta 15.0 M. se encuentran los mejores suelos para cimentación profunda, los cuales presentan compresibilidad baja y consistencia firme.
Las vias se encuentran sin pavimentar y delimitadas con sardineles. En el sector existe servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, energia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe seguir las recomendaciones del estudio de suelos para construir las cimentaciones.

NOMBRE:	JOSÉ LUIS DAZA
PROFESIÓN:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	