Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1874

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Julio 16 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: GAS NATURAL
BARRIO: SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL SUR
UBICACION : Calle 11Asur No 1a - 53 (puntual)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Esta vivienda en Estudio se encuentra sobre la ronda técnica del Río San Cristóbal y recostada sobre un Talud de aproximadamente 10 mtros de profundidad donde observamos el Río San Cristóbal, el cual se encuentra filtrando y desestabilizando este Talud presentándose deslizamientos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No realizar la instalación de la red de distribución de GAS NATURAL, a esta vivienda por estar en riesgo.

Original Firmado por José [illegible] DIRECTOR

1874

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA julio 16/96
BARRIO San Cristobal
LOCALIDAD San Cristobal Sur
LOCALIZACION Calle 11A sur Nº 1A-53 (Puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Gas Natural

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:
Alto por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Esta vivienda en estudio se encuentra sobre la ronda tecnica del Rio. San Cristobal y recostada sobre un talud de aproximadamente 10 metros de profundidad donde observamos el Rio San Cristobal, el cual se encuentra filtrando y destabilizando este talud presentandose deslizamientos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- No realizar la instalación de la red de distribución de gas Natural a esta vivienda por estar en riesgo.

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA NO.: [illegible]8703
FIRMA: