Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1471

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION:	Abril 8 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	EEEB
BARRIO:	CORINTO
LOCALIDAD:	San cristobal
UBICACION	Cra 15 B Este con Clle 29 Sur
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Alto por deslizamientos

JUSTIFICACION TECNICA:
Construido sobre la ladera de la montaña.
Deslizamientos de material en época de lluvias fuertes.
No tiene redes de servicio público.
Contaminación por basuras y malos olores
Vías de acceso en muy mal estado y deficientes.
Pendientes fuertes.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Canalización superficial de aguas lluvias para evitar el deslizamiento de material fino.
Orientar las basuras para evitar la contaminación ambiental.
Mejorar las vías de acceso.
No legalizar los servicios públicos.

Original firmado por:
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1471

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Abril 8/96
FECHA VISITA
BARRIO Corinto
LOCALIDAD San Cristobal
LOCALIZACION Carrera 15B Este con calle 29 sur
REFERENCIA OPES

EEEB

ZONIFICACION GEOTECNICA

a) TIPO DE RIESGO:

Alto por deslizamientos

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Construido sobre la ladera de la montaña
- Deslizamientos de material en epoca de lluvias fuertes.
- No tienen redes de servicio publico
- Contaminación por basuras y malos olores
- Vias de acceso en muy mal estado y deficientes.
- Pendientes fuertes.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Canalización superficial de aguas lluvias para evitar el deslizamiento de material fino.
- Orientar las basuras para evitar la contaminación ambiental
- Mejorar las vias de acceso
- No legalizar los servicio publicos

NOMBRE: Patricia Padron B. Isabel S. de Rojas
PROFESION: Ing. Civil Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520258503 2520203395
FIRMA:

OPES — Oficina para la Prevención de Emergencias — Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias — FOPAE

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá. D.C., Colombia, Sur América.