Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TÉCNICO No. 865

FECHA SOLICITUD: 13 de Octubre de 1995
FECHA DE EMISIÓN 13 de Octubre de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: EL CAUCE
LOCALIDAD: Bosa
UBICACIÓN: Calle 62 Sur Cra. 104 Nomenclatura Antigua
REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio- inundaciòn √

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona plana, viviendas por autoconstrucciòn, servicios clandestinos en un 70%, vias sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda ensayo de consolidaciòn obligatorio para cualquier tipo de construcciòn

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

484

FECHA: Octubre 13-95
FECHA VISITA: Octubre 13-95
BARRIO: El Cauce
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Calle 62 Sur Cra 104. Nom. Antigua
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III P

a) TIPO DE RIESGO: Medio inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, viviendas por autoconstrucción, servicios clandestinos en un 70% más sin pavimentos

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda ensayo de consolidación obligatorio para cualquier tipo de construcción

NOMBRE: Rafael Santamaría de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: [signature]