CONCEPTO TECNICO No. 1425

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 6 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: SOP

BARRIO: PRINCIPE DE BOCHICA

LOCALIDAD: Rafael Uribe.

UBICACION Carrera 5 Bis No. 48 C - 55 (Puntual)

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por erosión

JUSTIFICACION TECNICA:
Vias con afectación de aguas lluvias que en época de invierno erosiona el terreno por arrastre de material fino.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1425

CONCEPTO TECNICO OPES

CHA:
CHA VISITA Marzo 6/96
RRIO Principe de Bochica
CALIDAD Rafael Uribe U.
LOCALIZACION Kra 5 Bis # 48 C-55 (Puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO SOP.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por erosión

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Vias con afectación de aguas lluvias que en epoca de invierno erosiona el terreno por arrastre de material fino.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520258503
FIRMA:

Ing. Civil
2520203355

OPES — Oficina para la Prevención de Emergencias — Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias — FOPAE

Ca[illegible]ra 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.