Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 880

FECHA SOLICITUD: 23 de Octubre de 1995

FECHA EMISION: 23 de Octubre de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO:

LOCALIDAD: Usaquèn

UBICACION: Calle 193 con Carrera 42 (Autopista)

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana. presencia de todos los servicios, calles en un 70% sin pavimentar. Zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia. Ya està hecha la estructura se comenzò a colocar ya la estructura metàlica, es un lote de 65.410 Mts. cuadrados

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Deben investigarse las condiciones de estabilidad y cimentaciòn de las construcciones vecinas. Ensayo de consolidaciòn obligatorio.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 493.

FECHA: Octubre 23-95
FECHA VISITA: Octubre 23-95
BARRIO:
LOCALIDAD: Usaquen
LOCALIZACION: Cle 193 con Cra 42 (Autopista).
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana presencia de todos los servicios, éstos en un 70% sin pavimentar. Zona de suelos blandos muy comprensibles y de baja resistencia. Ya está hecha la estructura se comenzó a colocar ya la estructura metálica es un lote de 65.410 M2.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES: Deben investigarse las condiciones de estabilidad y cimentación de las construcciones vecinas. Ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Raúl Santamaría de Nigo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: [signature]