Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

# CONCEPTO TECNICO No 2559

| |
|---|
| FECHA DE SOLICITUD: |
| FECHA EMISION: 12 de Noviembre de 1996 |
| ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL |
| BARRIO: Juan Pablo II 3er sector (puntual) |
| LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR |
| UBICACION: Cra 18H No 66-17 sur |
| REF. OPES: |

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción de 1 piso, muros y estructuras en buen estado, servicios públicos básicos, vías sin pavimentar.
Predio ubicado en una pendiente moderada, sobre unas areniscas que ofrecen un comportamiento geotécnico aceptable.
El rancho localizado en la parte posterior de la vivienda está en malas condiciones de estabilidad.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de columnas.
Demolición del rancho ubicado en la parte posterior de la vivienda.
Definición y construcción del sistema de aguas lluvias para todo el sector.

2559

## CONCEPTO TECNICO OPES

**FECHA:**
**FECHA VISITA:** Oct 23 de 1996
**BARRIO:** Juan Pablo II 3er sector (Puntual)
**LOCALIDAD:** Ciudad Bolivar
**LOCALIZACION:** Cra 18H Nº 66 – 17 Sur
**REFERENCIA OPES:**

**ZONIFICACION GEOTECNICA**

**A) TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Medio por deslizamiento

**B) JUSTIFICACION TECNICA:**

- Construccion de un piso, muros ~~de~~ estructuras en buen estado, servicios publicos basicos, vias sin pavimentar
- Predio ubicado en una pendiente moderado, sobre unas arenisca que ofrecen un comportamiento Geotecnico aceptable
- El rancho ~~de~~ localizado en la parte posterior de la vivienda. esta malas condiciones de estabilidad.

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:**

1. Construccion de columnas
2. Demolicion del rancho ubicado en la parte posterior de la vivienda
3. Definicion y construccion del sistema de aguas lluvias para todo el sector

**NOMBRE:** Javier Pava Sanchez
**PROFESION:** Ingeniero Geologo
**MATRICULA No.:** 15223 – 49048
**FIRMA:**