Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2628

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	28 de noviembre de 1996.
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Las Lomas
LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION:	Diag. 38 No 13-29 sur (Puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

NINGUNO

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona en estudio se encuentra en la parte alta de una loma, con topografía irregular, pendientes bajas y moderadas.
El sector se encuentra fundada hace aproximadamente 20 años sin nunca haber presentado afectaciones ni asentamientos evidentes.
Cuenta con todos los servicios básicos.
La vivienda se encuentra en buen estado estructural.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para la construcción de cualquier tipo de obra se debe solicitar asesoramiento técnico.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Noviembre 25/96
FECHA VISITA:
BARRIO: Las Lomas
LOCALIDAD: Rafael Uribe
LOCALIZACION: Diag. 38 N° 13-29 Sur (Puntual)
REFERENCIA OPES:

AL

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

Ninguno

B) JUSTIFICACION TECNICA:

- La zona en estudio se encuentra en la parte alta de una loma, con topografia irregular, pendientes bajas y moderadas.
- El sector se encuentra fundado hace aproximadamente 20 años sin haber presentado afectaciones ni asentamientos evidentes.
- Cuentan con todos los servicios basicos.
- La vivienda se encuentra en buen estado estructural.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

Para la construcción de cualquier tipo de obra se debe solicitar asesoramiento tecnico.

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202128703

FIRMA: