Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2609

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	21 de noviembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL - COMPENSAR
BARRIO:	El Porvenir
LOCALIDAD:	ENGATIVA
UBICACION:	Calle 68E No 111D - 05
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote con cimentación para vivienda construida.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado y energía en convenio.
L a red vial se encuentra sin pavimentar.
Está localizado en zona plana con suelo predominante de limo y arcillas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de acueducto y alcantarillado para mitigar el riesgo.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Noviembre 18 de 1996
BARRIO: El Porvenir
LOCALIDAD: ~~Bosa~~ Engativá
LOCALIZACION: Calle 68E No. 111D - 05
REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

medio por inundación

B) JUSTIFICACION TECNICA:

Lote con cimentación para vivienda construida
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado y energía en convenio.
La red vial se encuentra sin pavimentar
Está localizado en zona plana con suelo predominante de limo y arcillas

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

- construir sistemas definitivos de acueducto y alcantarillado para mitigar el riesgo

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 3520234527 CND
FIRMA: