Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1156

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Febrero 13 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: SOP

BARRIO: EL DANUBIO

LOCALIDAD: Usme

UBICACION Cra 3 # 53 D - 66 Sur

REF OPES:

TIPO DE RIESGO:

Bajo

JUSTIFICACION TECNICA:

Calles sin pavimentar, con problemas por arrastre de material y con una pendiente del 18%.

Servicios públicos ilegales

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Hacer ensayo de consolidación obligatorio para cualquier clase de construcción

Canalizar aguas lluvias

1156

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: N.
FECHA VISITA: 24 de enero/96
BARRIO: El Danubio
LOCALIDAD: Usme.
LOCALIZACION: Carrera 3 # 53D-66 sur.
REFERENCIA OPES.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Bajo

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Calles sin pavimentar con problemas por arrastre de material y con una pendiente del 18%.
- Servicios publicos ilegales.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Hacer ensayo de consolidación obligatorio para cualquier clase de construcción
- Canalizar aguas lluvias

NOMBRE: Patricia Pachón Bulla
PROFESION: Ingeniera Civil
MATRICULA No. En tramite
FIRMA:

Isabel S. de Rey
Ing. Civil
25202033 55

OPES — Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias — FOPAE